

型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式
 【大臣認定番号(認定年月日) : DW3N-0162 (平成28年2月22日)】

会社名	フジクリーン工業株式会社 〒464-8613 名古屋千種区今池四丁目1番4号 TEL052-733-0325(代)		
型式	フジクリーン CA		
	-12型 -14型	-16型 -18型	-20型 -21型
型式適合認定番号	型01Cad0a0124411 型01Cad0a0144412	型01Cad0a0164413 型01Cad0a0184414	型01Cad0a0204415 型01Cad0a0214416

認定年月日	平成28年2月22日	放流水質	BOD20mg/L以下 COD30mg/L以下 T-N20mg/L以下 S S15mg/L以下
-------	------------	------	--

仕 様 表			
処理対象人員	12, 14	16, 18	20, 21
沈殿分離槽	0.915	1.147	1.336
嫌気ろ床槽	1.712	2.165	2.523
ピークカット部	0.332	0.416	0.483
接触ろ床槽	0.857	1.080	1.265
処理水槽	0.474	0.611	0.708
消毒槽	0.044	0.044	0.044
容 量			
寸 法			
A1	2,550	3,200	3,700
A2	65	90	90
B1	1,550	1,550	1,550
B2	65	100	100
C1	1,660	1,660	1,660
C2	1,150	1,150	1,150
C3	100	100	100
C4	500	500	500
C5	700	700	700
C6	300	300	300
a	450	450	600
b	450	450	450
c	450	450	450

材 質	FRP
仕切板	FRP
板 厚	2~8
嫌気ろ材	網様円筒状
材 質	PP、又はPE
外 形 寸 法	平均外径φ74×高さ73
上部ろ材	ヘチマ様板状
材 質	PP、又はPE
目 幅	120ピッチ
下部ろ材	網様ロール状
材 質	PP、又はPE
外 形 寸 法	φ100×高さ100
散気管	PVC、PP、又はPE
長 さ	315×430 475×430 475×430
送風機	容積式
風 量	159L/分以上 200L/分以上 235L/分以上
放流管	PVC、PP、又はPE
内 径	φ125
マンホール	FRP、PP、又は铸铁
内 径	φ450×3 φ450×3 φ450×2
個 数	φ600×1

注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

特記事項
 ・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

