




# 認定書

愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4号  
 フジクリーン工業株式会社  
 代表取締役社長 渡辺 嘉一

先に申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成27年 1月22日

国土交通省中部地方整備局長  
 八 欽 隆



記

## 1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m <sup>3</sup> /日)
5-15-H-002	フジクリーン CENeco-5型	北海道札幌市西区発寒十五条十三丁目4番60号 札幌ボデー工業株式会社	建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する接触ろ床方式	5	1.0
5-15-H-002-1	フジクリーン CENeco-7型	北海道赤平市字赤平651番地2 札幌ボデー工業株式会社 赤平工場		7	1.4
5-15-H-002-2	フジクリーン CENeco-10型	栃木県那須郡那須町大字高久甲2691-2 フジクリーン工業株式会社 那須工場		10	2.0
		栃木県下野市中大領308-2 株式会社 前田工業			
		愛知県みよし市福谷町根浦27-340 フジクリーン工業株式会社 三好工場			
		岐阜県加茂郡川辺町鹿塩字梶屋敷525-1 フジカ化成株式会社			
		愛媛県松山市住吉一丁目7番15号 関西運送株式会社			
		福岡県飯塚市綱分1471-7 フジクリーン工業株式会社 飯塚工場			

## 2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書